


ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU  
(POD CHODNÍKEM)



6	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
5	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - ŽLUTÁ
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 MM <sup>2</sup>
2	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
1	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
Č.	P O P I S

TLAKOVOU ZKOUŠKU PROVÉST DLE ČSN EN 12007, ČSN 736005, ČSN EN 12327  
A TECHNICKÉ INSTRUKCE DODAVATELE ZEMNÍHO PLYNU  
PRO MONTÁŽ NUTNO RESPEKTOVAT ZÁKON Č. 458/2000 Sb, 670/2004 Sb,  
ČSN EN 12279, TPG 702 01, TPG 934 01 A TPG 702 04

U P O Z O R Ě N Í :  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTITOR PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH  
PODZEMNÍCH VEDENÍ VE STAVBOU DOTČENÉM ÚZEMÍ NA TERÉNU I  
MINIMÁLNÍ KRYTÍ POTRUBÍ V ZELENÉM PÁSU 800 MM.  
NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI OD OSTATNÍCH VEDENÍ POD TERÉNEM  
PODLE ČSN A PODLE POTŘEBY PLYNOVOD OPATŘIT OCHRANNÝM POTRUBÍM

ZODP. PROJEKTANT	ING. EDUARD KADLEC	<b>INGPLAN</b> s.r.o. projekční a inženýrský atelier m: +420 736 231 213 e: info@atelier-ingplan.cz w: www.atelier-ingplan.cz IČ: 632 17 031	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MĚCHURA		
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK STOLIN		
STAVEBNÍK	OBEC DUBENEC DUBENEC Č.P. 210, 544 55 DUBENEC		
MÍSTO STAVBY	DUBENEC [633372]	ZAKÁZKA 2014 FORMÁT DATUM 11/2020 STUPEŇ PD DÚR+DSP	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 2 V OBCI DUBENEC		
STAVEBNÍ OBJEKT	DŮM Č.P. 2, 544 55 DUBENEC		
ČÁST	TZB – ČÁST ROZVOD PLYNU		
OBSAH:	ROZVOD PLYNU – SCHÉMA ROZVODU PLYNU	MEŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.4.6.3–PLYN